



Общество с ограниченной ответственностью

**Системы Пожаротушения**



## Блок промежуточных реле

БПР – 1.0

БПР – 3.0

БПР – 5.0

БПР – 7.0

БПР – 9.0

## ПАСПОРТ

БПР-2012.03.00 ПС



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Санкт-Петербург  
2017г.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок промежуточных реле (БПР - ) предназначен для включения (выключения) исполнительных устройств (оповещателей, вентиляции, котлов и т.п.) и используемых в составе судовых систем аэрозольного объёмного пожаротушения.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя, единица измерения                     | Значение            |
|--|---------------------|
| 1. Рабочее напряжение постоянного тока, В                      | 24 <sup>+8,-8</sup> |
| 2. Количество реле   |                     |
| 3. Габаритные размеры, мм,<br>- длина<br>- высота<br>- глубина | 300<br>255<br>150   |
| 4. Масса, кг, не более   | 5,0                 |
| 5. Степень защиты  | IP44                |
| 6. Установочные размеры  | 260x240             |

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- БПР  - 1шт.,
- Паспорт - 1шт.,
- Упаковка -1 шт.

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Гарантийный срок эксплуатации БПР  – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию на судне.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Блок промежуточных реле (БПР) зав. № \_\_\_\_\_  
исправен и соответствует чертежу:

БПР 1.0 – БПР-2012.03.00

БПР 3.0 – БПР-2012.03.00-01

БПР 5.0 – БПР-2012.03.00-02

БПР 7.0 – БПР-2012.03.00-03

БПР 9.0 – БПР-2012.03.00-04

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ГТК

## 6. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ И РЕМОНТЕ

| Дата | Вид работ | Исполнитель<br>(предприятие,<br>Ф.И.О.) | Подпись<br>и штамп<br>предприятия |
|------|-----------|---|-----------------------------------|
|      |           |   |                                   |
|      |           |   |                                   |
|      |           |   |                                   |
|      |           |   |                                   |

ООО «Системы Пожаротушения»  
196641, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Металлострой, д.9-б  
Тел.: (812) 676-70-44

[www.epotos-sp.ru](http://www.epotos-sp.ru)

[www.epotos.ru](http://www.epotos.ru)

[spt@epotos.ru](mailto:spt@epotos.ru)