



Общество с ограниченной ответственностью

**Системы Пожаротушения**



## Блок промежуточных реле

БПР – 1.0

БПР – 3.0

БПР – 5.0

**ПАСПОРТ**

СПТП. 020300.000 ПС



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Санкт-Петербург  
2017г.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок промежуточных реле (БПР - ) предназначен для включения (выключения) исполнительных устройств (оповещателей, вентиляции, котлов и т.п.) и используемых в составе судовых систем аэрозольного объёмного пожаротушения.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, единица измерения	Значение
1. Рабочее напряжение постоянного тока, В	24 <sup>+10</sup> <sub>-4</sub>
2. Количество реле	
3. Габаритные размеры, мм, - длина - высота - глубина	300 255 150
4. Масса, кг, не более	5,0
5. Степень защиты	IP 54
6. Установочные размеры	260x240

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- БПР -  - 1шт.,
- Паспорт - 1шт.,
- Упаковка – 1 шт.

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Гарантийный срок эксплуатации БПР –  – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию на судне.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Блок промежуточных реле (БПР) зав. № \_\_\_\_\_  
исправен и соответствуют чертежу:

БПР 1.0 – БПР-2012.03.00

БПР 3.0 – БПР-2012.03.00-01

БПР 5.0 – БПР-2012.03.00-02

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ГТК

## 6. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ И РЕМОНТЕ

Дата	Вид работ	Исполнитель (предприятие, Ф.И.О.)	Подпись и штамп предприятия

ООО «Системы Пожаротушения»  
196641, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Металлострой, д.9-б  
Тел.: (812) 676-70-44

[www.epotos-sp.ru](http://www.epotos-sp.ru)

[www.epotos.ru](http://www.epotos.ru)

[spt@epotos.ru](mailto:spt@epotos.ru)