



Общество с ограниченной ответственностью

**Системы Пожаротушения**



## Соединительный ящик

СЯ - 4

СЯ - 8

СЯ - 12

СЯ - 14

СЯ - 16

**ПАСПОРТ**  
СПТП.030040.000 ПС



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Санкт-Петербург  
2017г.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Соединительный ящик (СЯ - ) предназначен для монтажа кабельных сетей в составе судовых систем аэрозольного объёмного пожаротушения.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, единица измерения	Значение
1. Количество колодок	
2. Габаритные размеры, мм, - длина - высота - глубина	300 255 150
3. Масса, кг, не более	5,0
4. Степень защиты	IP 44
5. Установочные размеры	260x240

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- СЯ -  - 1 шт.,
- Паспорт – 1 шт.,
- Упаковка – 1 шт.

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Гарантийный срок эксплуатации СЯ –  – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию на судне.

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Соединительный ящик (СЯ - ) зав. № \_\_\_\_\_  
исправен и соответствует чертежу:

СЯ 4 – СПТП.030040.000

СЯ 8 – СПТП.030040.000-01

СЯ 12 – СПТП.030040.000-02

СЯ 14 – СПТП.030040.000-03

СЯ 16 – СПТП.030040.000-04

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ГТК

### 6. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ И РЕМОНТЕ

Дата	Вид работ	Исполнитель (предприятие, Ф.И.О.)	Подпись и штамп предприятия

ООО «Системы Пожаротушения»  
196641, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Металлострой, д.9-б  
Тел.: (812) 676-70-44

[www.epotos-sp.ru](http://www.epotos-sp.ru)

[www.epotos.ru](http://www.epotos.ru)

[spt@epotos.ru](mailto:spt@epotos.ru)