



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)983-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телегайт: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»

05 АВГ 2019

№

19-2-4-3049

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «СТП»

А.Г. Валюку

Дорога на Металлострой,
д. 9-Б, п. Металлострой,
г. Санкт-Петербург, 196641

О согласовании
стандарта

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы стандарт организации СТО 69229785-001-2018 «Стандарт организации по проектированию установок пожаротушения тонкораспыленной водой с использованием модулей МУПТВ-50-ГЗ-ВД, МУПТВ-50-ГЗ-В «Буран-50ТРВ» для групп однородных объектов» (далее – Стандарт) рассмотрен.

Изучено экспертное заключение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» от 31.05.2018 № 40/62-2018 на указанный нормативный документ.

В соответствии с Инструкцией о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения, утвержденной приказом МЧС России от 16.03.2007 № 140, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2007, регистрационный № 9205, МЧС России согласовывает и регистрирует Стандарт в качестве нормативного документа по пожарной безопасности с присвоением обозначения (шифра) «ВНПБ 89-19».

Требования действующих норм и правил, неотраженные в Стандарте, должны выполняться в полном объеме.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы

А.А. Макеев

789373