



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

23.04.2018 № 2201эч-12-14
На № 550-260 от 12.04.2018

Директору
ЗАО «Источник плюс»
В.В. Кайдалову

О применении модульных
установок ТРВ

Председателю правления
МППА «ЭПОТОС»
С.Н. Баеву

aggruzdev@mail.ru

Сообщаем Вам, что нами получены дополнительные материалы от ряда производителей МУПТРВ. В качестве подтверждения огнетушащей эффективности представлены протоколы испытаний (в том числе огневые). Кроме того, представлены утверждённые и согласованные в установленном порядке стандарты организаций, регламентирующие порядок проектирования данных установок. Считаем, что при условии отсутствия противоречий законодательству Российской Федерации допускается применять МУПТРВ в соответствии с областью применения, установленной данными документами.

Гражданину Сарычеву С.С. направлено уточняющее письмо (копию ответа прилагаем).

Приложение: на 1 л. в 1 экз. только в адрес.

Начальник института

Д.М. Гордиенко



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

23.04.2018 № 452-1-29-12-1

На № б/н от 09.03.2018

Гражданину
С.С. Сарычеву

Применение модульных
установок ТРВ

niineft@mail.ru

В дополнение к письму ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28.03.2018 № 315-1-29-12-1 сообщаем, что нами получены дополнительные материалы от ряда производителей МУПТРВ. В качестве подтверждения огнетушащей эффективности представлены протоколы испытаний (в том числе огневые). Кроме того, представлены утверждённые и согласованные в установленном порядке стандарты организаций, регламентирующие порядок проектирования данных установок. Считаем, что при условии отсутствия противоречий законодательству Российской Федерации допускается применять МУПТРВ в соответствии с областью применения, установленной данными документами.

Начальник института


Д.М. Гордиенко